

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 Василеостровского района Санкт-Петербурга. (ГБДОУ детский сад № 34 Василеостровского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 199178, г. Санкт-Петербург, 23-линия ВО, д.22-24, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 861,3 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 4069 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная
Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга, 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, литер А

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация образовательной программы дошкольного образования; дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 144 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 34 Василеостровского района Санкт-Петербурга Горохова Светлана Сергеевна с одной стороны, действующий на основании Устава и уполномоченное лицо АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, действующая на основании доверенности № б/н от 01.11.2018 г., срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует К, О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,45 м): да, не соответствует К, С
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 Василеостровского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, ул. 23 линия ВО, дом 22-24, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №51/5- ОД от 29.08.2019 г.
	С, О, Г, У	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед входом в здание. Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. Приказом назначен сотрудник, ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг – зам. заведующего по АХЧ Цветкова Е.А.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, Г, У	Наружная лестница входного узла не дублируется пандусом или подъёмным устройством, отсутствует выделение цветом или фактурой краевых ступеней,	

		лестница не оборудована ограждением и двухсторонними поручнями. Вход в здание для инвалидов категории «К» не доступен. Принятые меры: взрослые инвалиды категории «К» обслуживаются дистанционно, дети-инвалиды данной категории в учреждении не обслуживаются, остальные категории инвалидов обслуживаются при сопровождении ответственным сотрудником учреждения. При входе на участок размещена кнопка вызова персонала. Приказом назначены сотрудники, ответственные за сопровождение инвалидов на объекте: зам. заведующего по АХЧ Цветкова Е.А. и ст. воспитатель Махунова Л.Н.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)
	С, О	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы. Внутренняя лестница шириной 1,1 м (при отсутствии лифта) оборудована поручнями, не соответствующими требованиям ГОСТ Р 51261. Верхняя и нижняя ступени маршей лестницы не имеют контрастного окрашивания или тактильных напольных контрастных указателей. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения.
4		Зона: места обслуживания инвалидов
	С, Г, О, У	В сопровождении ответственного сотрудника учреждения. Приказом назначен сотрудник, ответственный за проведение инструктажа по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов – зам. заведующего по АХР Цветкова Е.А.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)
	О	В кабине общей групповой уборной глубиной 1,35 и шириной 0,8 м отсутствуют поручни, душевой поддон высотой 0,3 м не оборудован трапом, горизонтальными поручнями, переносным сиденьем. Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей учреждения проектом не предусмотрено. Принятые меры: сопровождение ребёнка-инвалида помощником воспитателя, воспитателем.
6		Информационное обеспечение на Объекте
	С, О, Г, У	Отсутствуют информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля перед входом на участок. Отсутствует указатель доступности входа в учреждение. Отсутствуют указатели направления, указывающие путь инвалидам к эвакуационному выходу. Принятые меры: необходимая информация для посетителей из числа инвалидов предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида

	ответственным сотрудником учреждения. На сайте размещена форма обратной связи для обслуживания законных представителей воспитанников из числа маломобильных граждан (телефон, адрес эл. почты и ФИО ответственного сотрудника)	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте, информацию продублировать шрифтом Брайля (пп. 5.1.1 и 6.1.1. СП 59.13330.2016).

- Кнопку вызова персонала, установленную при входе на территорию учреждения установить на высоте 0,75-1,2 м. с учётом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника и выделить её контрастной маркировкой для восприятия слабовидящими (п. 6.5.4. СП 59.13330.2016)..

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида. Установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- Обустроить наружную лестницу входной зоны ограждением с поручнями в соответствии с ГОСТ (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016)

- На официальном сайте учреждения в разделе «Доступная среда» разместить информацию о формах и порядке обслуживания инвалидов в учреждении; в связи с тем, что данное учреждение не оказывает образовательные услуги детям дошкольного возраста из числа инвалидов категории К разместить информацию о ближайших учреждениях, где дети-инвалиды этой категории могут обслуживаться. (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)

Заведующий ГБДОУ
детский сад №34 Василеостровского
района Санкт-Петербурга

Горохова С.С.



Автономная некоммерческая
организация «Интернациональный
творческий союз ветеранов и
инвалидов боевых действий»

Никитина Т.В.

